

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

星期: 四

天气: 多云转雨

气温: 21-25℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

- 1# 车间屋面 D 区吊装光伏组件, 吊装前进行安全检查, 并进行安全监护旁站, 及编写安全监护旁站记录。
- 2、现场检查, 1# 车间屋面 D 区吊装组件, 搬运、摆放到支架上, 经检查, 施工单位基础能按审核通过的《深阳时代新能源组件安装作业指导书》上的要求进行吊装、搬运、摆放组件。
- 3、现场巡视检查, 1# 车间屋面 B 区组件阵列防雷接地施工, (接地线规格为 6mm^2 、 10mm^2 、 16mm^2), 经检查, ~~该~~ 组件阵列防雷接地施工基础能满足设计及规范要求。
- 4、现场巡视检查, 1# 车间屋面 E 区光伏电缆安装 MC4 插件, 要求施工单位严格按设计及规范要求施工安装, 并做好 MC4 插件的保护措施。
- 5、编写本月监理月报上及时上传到监理云平台。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

红帝居安
建设集团
有限公司

1. 1# 车间屋面 D 区吊装, 搬运、摆放组件 (12人)
2. 1# 车间屋面 B 区组件阵列防雷接地施工, B 区今日完成 40%, 累计完成 100%。(2人)
3. 1# 车间屋面 E 区光伏电缆安装 MC4 插件, E 区今日安装完成 40%, 累计完成 70%, (1人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):