

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 大雨

星期: 六

气温: 25-26℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨现场无人员施工。 2、大雨一次舱后门及二次舱上方密封条封闭不严导致舱内漏水，现场查看后要求总包方立即联系舱体厂家处理，目前厂家人员已到场处理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基绿能 光伏工程 有限公司	因下雨无人员施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

