

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24-33℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场 4#、5#、6#箱变基础防水工程已完成, 连同运维方一道, 对已完成防水工程的 4#、5#、6#箱变进行送电, 现场已送电完成, 要求施工方密切关注箱变基础日后是否漏水。 2、巡视现场 A 区接地扁铁焊接情况, 现场施工人员安全防护用品穿戴齐全, 现场用电遵循“一机一闸一箱一漏”原则, 未发现违规操作, 要求施工人员在焊接接地扁铁时应保证扁铁搭接长度符合标准, 在焊接后及时对焊接点经行防腐处理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	南京东送电力科技有限公司	箱变基础做防水层 A 区接地扁铁施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋	
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	

