

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 9 月 12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 19-28℃

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场箱变基础抽水情况, 要求总包方联系设计方, 尽快拿出解决方案, 避免再次积水。 整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送 电力科技 有限公司	箱变基础抽水
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩炬业 黄崇洋
记录人: 韩炬业 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):