

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 01 日

星期：星期四

天气：晴

气温：16~31℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 由于现场天气比较炎热，部分工人把安全帽换成凉帽，已口头警告施工必须佩戴安全帽。 2. 现场巡视 2#车间接地扁铁焊接情况，符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	高压电缆到货，安全卸货。接地与箱变基础砌墙开始施工。 电线杆架设完毕，分界开关安装完毕。停电计划批复，6 月 17 日早晨 5 点到中午 11:30 停电。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



