

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 08 日

星期：星期四

天气：晴

气温：18~33℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2. 屋顶监控设备已安装完成，要求施工人员破坏屋顶做好防水措施，防止漏雨。 3. 汇流箱已安装在支架上，要求所有螺栓均要拧紧，牢固可靠。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	1. 汇流箱支架已到货。 2. 土建基础完成 100%，组件安装完成 100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成 90%，桥架横梁已开始焊接完成 50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



