

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 25 日

星期： 星期日

天气： 晴

气温： 21~30℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 逆变器厂家到现场，培训总包人员怎样调试逆变器，并现场进行学习，准备并网。 2. 巡视项目现场，基础还有未用水泥进行抹平，桥架未接地，已通知施工单位。 3. 6 月 26 日准备安装计量表。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



