

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 26 日

星期： 星期一

天气： 晴

气温： 21~30℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 供电公司来人安装计量表， 2. 现场对逆变器直流侧电缆进行测量，看是否接线正确，发现有一路正负极接错，并通知施工单位整改。并现场检查，已完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送电力科技有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



