

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 27 日

星期： 星期二

天气： 晴

气温： 21~30℃

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 二次设备厂家到现场进行调试， 2. 箱变高压电缆相序接线错误，通知施工单位整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	南京东送 电力科技 有限公司	已完成验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈维亮
记录人：陈维亮		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



