

监 理 日 志

工程名称: 滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目.

日期	2017 年 6 月 21 日 星期三	气候	晴	气温	22-32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员450人.					
施工机械动态: 桩机6台, 吊车4台.					
施工进度情况 施工部位	1. 桑村乡, 商平乡, 上官镇, 慈周寨乡, 内田房乡, 白道口乡, 乃古镇, 牛屯乡, 西岗乡, 枣村乡, 老店乡 屋面、地面光伏支墩吊运, 砼桩基础施工, 支架安装, 组件安装, 接地扁铁焊接, 电缆埋设.				
检查发现的问题	接地扁铁焊接不合格				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时整改.				
协调内容 或其他					
记录人	苗才明	总监签阅	刘士发		