

监 理 日 志

工程名称: 渭源县40MW分布式光伏扶贫发电项目

日期	2017年6月22日 星期四	气候	晴	气温	23-32℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员450人					
施工机械动态: 桩机6台, 吊车4台					
施工进度情况	1. 桑村乡、高平乡、上官镇、慈周寨乡、四间房乡、白道口乡、石古镇、牛屯乡、瓦岗乡、枣林乡、老店乡屋面、地面光伏支墩吊运、砼桩基础施工、支架安装、组件安装、接地扁铁焊接, 电缆埋设				
检查发现的问题	组件安装不整齐				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时整改				
协调内容或其他	无				
记录人	苗宇明		总监签阅	刘士发	