

监 理 日 志

工程名称: 滑县40MW分布式光伏扶贫发电项目

日期	2017年6月26日 星期一	气候	晴	气温	25-33℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工人员600人					
施工机械动态: 桩基6台, 吊车4台					
施工进度情况 施工部位	1. 道口镇、新区、城关镇、赵营乡、焦虎镇、王庄乡、大寨乡、小铺乡、半坡店乡项目点开始并网发电 2. 桑村乡、高平乡、上官镇、慈周寨乡、田间房乡、白道口乡、万古镇、牛马乡、百岗乡、枣村乡、老店乡部分项目点开始并网发电				
检查发现的问题	并网时, 逆变器出现故障 检查时, 逆变器带电				
处理措施、意见、结果	调试, 检查时切断电源,				
协调内容 或其他	无				
记录人	苗宇明	总监签阅	刘士发		