

监 理 日 志

工程名称: 苏州吴江康桥 4.588MW 分布式发电项目

日期	2017年9月12日 星期二	气候	晴	气温	26℃
监理人员动态: 查看施工现场 施工方人员动态: 组件吊装 施工机械动态: 吊装			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① 现场进行组件吊装及分黄工作(3#2基)已完成 ② 现场进行组件包脚料及现场垃圾的清理工作				
检查发现的问题	① 部分施工人员未戴手套 ② 组件出现堆放现象(两块) ③ 吊车指挥人员未佩对讲机				
处理措施、意见、结果	① 现场施工人员已全部戴手套(已整改) ② 堆放现象已整改并进行技术交底 ③ 吊车指挥人员已去佩对讲机				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬		总监签阅	李海滔	