

监 理 日 志

工程名称: 苏州吴江康欣 4.588MW 分布式发电项目

日期	2017年9月14日 星期四	气候	晴	气温	29℃
监理人员动态: 查看施工现场 施工方人员动态: 组件安装 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1#厂区进行导轨安装, 3#2基月厂区进行组件、接地线安装。				
检查发现的问题	导轨安装不直 组件安装不在同一平面上				
处理措施、意见、结果	现场立即拉线整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅	李海波		