

监 理 日 志

工程名称: 12#楼 4.65 MW PV (D6)

日期	2017年 07月 05日 星期三	气候	多云	气温	32℃	
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:						9人
施工机械动态:						
施工进度情况	4#屋面 4人安装夹具与轴承 配电房与人物房刷外墙					
检查发现的问题	4#屋面夹具螺栓未紧固					
处理措施、意见、结果	/					
协调内容或其他	/					
记录人	张峰松	总监签阅	李以峰			