

监 理 日 志

工程名称: 无锡同泰 4.6 MW PV (DG)

日期	2017年08月25日 星期六	气候	36°C	气温	晴
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	4#5#屋面自检.				
检查发现的问题	屋面夹具挂拉力实验.				
处理措施、意见、结果	实验合格超过设计要求 (25kg)				
协调内容或其他	/				
记录人	张明	总监签阅	戚军		