

监 理 日 志

工程名称: 无锡国泰4.65MW PV(26)

日期	2017年10月06日 星期五	气候	阴	气温	19℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10+12+16人					
施工机械动态:					
施工进度情况	10人 3# 1# 屋面光伏组件还线件箱变等设备 12人 5# 屋面光伏组件 16人 放电缆				
检查发现的问题	电缆回填随散工程未上板				
处理措施、意见、结果	下发通知单要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	戚平		总监签阅	戚平	

118



由 扫描全能王 扫描创建