

监 理 日 志

工程名称: 天/银同泰 4.65 MW PV (26)

日期	2017年11月22日 星期三		气候	多云	气温	13℃
监理人员动态: 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	2人1#3#屋面沟缺整改: 4人4#5#屋面沟缺整改.					
检查发现的问题	屋面光伏线绑扎不到位,需重新绑扎 电缆桥架内评残存铁屑等物品					
处理措施、意见、结果	立即整改达到合格					
协调内容或其他						
记录人	王平		总监签阅	王平		

