

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: 六

工程名称: 丰宁满族自治县2018年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 大雪/多云  
气温: 9/-3

|                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 冒岭气村 防雷接地, 并网电缆终端制作, 申请验收, 监理检查接地深度, 接地极, 接地线, 终端制作工艺, 符合设计要求。</p> <p>2. 坝上下雪有部分地块无法施工: 头道沟, 西营子, 蔡子沟, 干沟先, 小庙子, 海子沟, 富二营等处停工。</p> <p>3. 炒驼子村, 由于下雪, 下午停工。</p> <p>4. 干沟门, 张学文, 洗控 5 组。</p> |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <p>施工单位</p> <p>中利<br/>河北<br/>力能新<br/>能源有<br/>限公司</p>                                                                                                                                             | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>干沟门 张学文 冒雪施工, 20 人, 装载机 1 台, 挖机 1 台</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>因天气不好, 监理电话各施工点, 清理施工现场, 电气设备覆盖防范风雪灾害。</p>                                                                                                                                                    |                                                                 |
| <p>本日现场监理人员 秦福军</p>        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <p>记录人: 秦福军</p>            |                                                                                                                                                                                                  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):</p>                                    |

