

监 理 日 志

工程名称: 平定县2017年第一批农村光伏扶贫电站项目

日期	2018年12月20日 星期四	气候	多云	气温	2/-13°
监理人员动态: 7人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 21人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	监理工作检查三间房电站施工现场, 组件板安装, 防雷接地施工, 五道营村, 电缆沟敷砂盖砖, 防雷接地施工。				
检查发现的问题	检查发现, 三间房施工区, 防雷接地焊接面积不符合要求 五道营村, 防雷接地焊接面积和接地线不符合要求				
处理措施、意见、结果	监理已责令施工方现场整改。				
协调内容或其他	魏光林病假离开项目				
记录人	秦福章		总监签阅		

