

监 理 日 志

工程名称: 平宁县2017第一批村级光伏电站扶贫项目

日期	2018年10月4日 星期日	气候	小雨	气温	-3-10℃
监理人员动态:	8人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	两台拆机、一台挖机、一台吊车				
施工进度情况	1. 王家沟: 支架安装5组 2. 杨树林: 基础浇筑80个				
检查发现的问题	王家沟: 个支架螺丝未紧固.				
处理措施、意见、结果	现场整改, 已紧固				
协调内容或其他					
记录人	王张伟	总监签阅			

