

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 11 月 12 日 星期一	气候	晴	气温	22-4℃
监理单位动态:	检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	振动棒 2 台, 打桩机 1 台				
施工进度情况	1. 平山联建支架, 组件, 太阳能板基础浇筑. 2. 平山联建: 敷设光伏电缆 3. 平山联建: 浇筑主梁基础 4. 平山联建: 浇筑.				
检查发现的问题	部分柱浇筑不垂直.				
处理措施、意见、结果	现场通知整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	段礼彬	总监签阅			

