

监 理 日 记()

日期: 2017年11月19日

天气: 阴

气温: 16

星期: 一

星期: 日
工程名称: 南京路市政道路工程

监
理
工
作
情
况

除曹现地新质的友条镀锌情况,个别支条镀锌
镀锌未达到设计厚度要求,对存在的问题已告知
业经、总包单位。

对现场全部情况检查，部分施工人员进行安全教育。
并告知现场负责人进行整改。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

有限公司

2122 4

其它事项

本日现场监理人员

记录人: 古 磊

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

