

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月9日

天气: 晴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 南京地铁4号线工程现场办公区改造项目

监 理 工 作 情 况

巡查E04、E02号楼首层桥架电线连接, 个别连接点因胶不够, 要求安装人员认真操作, 对之前安装的部分需要自查一遍, 确保桥架连接良好。
验收配电箱施工, 符合要求。
E04号楼窗改门, 破墙施工拆除, 未设置防护设施, 施工人员未佩戴安全帽。

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	南京地铁设计有限公司	E04号楼窗改门施工。 E02、E04号楼首层桥架电线连接整改。

其 它 事 项

本日现场监理人员: (Signature)

记录人: (Signature) 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): (Signature)

