

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 防微电子 南京数据理比服务生数发项目

监理工作情况

巡检 E02 号楼视冲与拖线绑扎, 视冲清洗管口安装, 经检查, 部分连接处未整改, 要求立即复重并牢固绑扎, 过支字牌架部分更加保持。

人字梯架部分制作, 经检查, 部分确实焊接, 仍有毛刺, 气孔等现象, 要求并补焊并打磨。

无安全隐患, 安全文明施工。

承包单位	施工内容及进度
南微电子设计有限公司	人字梯架部分制作施工。 楼内视冲小线连接绑扎固定。

其它事项

经公司总工程师, 部长召开专题会(并网及 154MW 开工, 设备未发生变更)

本日现场监理人员: [Signature]

记录人: [Signature]

总监 (总监代表): [Signature]

江苏省建设厅监制

