

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	检查、对校 E01-E03 号人字梯预埋铁板间 部及 H 型钢底部孔距, 检查符合规范要求(明早安装) 与监理现场确认服务生预拉电子版图线, 发现与实 基础支墩三个问题(支墩与墩边墩与边缘处中相距 1200mm, 抗风侧力偏差, 支墩支墩底部防冲水泥砂浆 为后支托每 100mm² 50cm 厚层厚不符) 初定召开监理例会, 通报批评, 上周工作进度缓慢。	
施 工 情 况	承包单位 南通电力设计有限公司	施工内容及进度 人字梯校核、浇筑 人字梯钢结构安装、焊接 花木、草地保养
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田同有		
记录人: 田同有		总监(总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

