

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 28 日

天气: 晴(小雨)

星期: 2

气温: 15°

工程名称: 南京热电厂南京热电厂脱硫脱硝发电项目

监
理
工
作
情
况

检查 E02-E04 号楼面支架吊装, 无安全隐患。

检查 E06、E07 号楼面支架安装, 符合设计
要求。

检查顶梁吊钩 2. 机械、人员无安全隐患。

热电厂, 大梁排架安装、焊接施工, 无安全隐患。质量
一般施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

南
瑞
电
力
有
限
公
司
有
限
公
司

脱硫: 楼面支架安装。

支架 E02-E04 号楼吊装。

过管作业 (30米)

其
它
事
项

本日现场监理人员

张明有

记录人: 张明有

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

