

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 04 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0-10°

工程名称: 南谏镇现代服务集聚区光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查. 控制室一、二次取电线路基础垫层浇筑 完成. 经检查合格. 资料齐全. E07号槽面支架. 初件安装. 符合设计要 求. 安全防护措施. 与业主沟通. 第一份. (安全防护).	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
南谏镇 电力设计 有限公司	检查. 基础垫层浇筑完成. 路面(电缆直埋)开挖完成. 100% E07号槽面初件支架安装. 召开现场安全专题会议.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明有	
记录人:	王明有	总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

