

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 6 日

天气: 3月

星期: 5

气温: 0.-9°

工程名称: 南京地铁 11 号线工程

监 理 工 作 情 况	监理: 检查控制室一次弱电的基础底架情况, 符合安全规范, 为后续设备安装做好准备, 符合图纸要求。 检查弱电电缆沟开槽, 部分情况不符合设计, 现场整改 (槽口不小于 1 米, 宽度大于 70cm)。 巡视: 检查配电室设备整改, 符合设计要求整改意见。 ① 检查配电室 (仿木) 设备安装, 符合图纸要求。 ② 检查 7 号弱电房设备安装 (运到设备)。	
施 工 情 况	承包单位 南京瑞力设计有限公司	施工内容及进度 监理: 7 号弱电房设备安装完成。 检查一次弱电的基础底架情况。 设备安装。 弱电管进场 (管理已验收)
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙国栋		
记录人: 孙国栋		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

