

监 理 日 记()

日期: 2017年12月17日

天气: 晴

星期: 二

气温:

工程名称:

南京燃气管道工程、南京燃气管道工程、南京燃气管道工程、南京燃气管道工程

监 理 工 作 情 况	检查、控制量、耐压、变化实验。 巨各奥制作 监理旁站。 E02、E05号楼电视教改检查。 存在问题: ①桥架内电缆敷设不规则。 ②电缆软管接头未封堵。 ③通信线管(PVC)固定不牢靠。	
施 工 情 况	承包单位 南京电力设计有限公司	施工内容及进度 检查、控制量一次能耐压试验 楼面电缆敷设 检查基础坑基土回填
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙同有
记录人:		孙同有
		总监(总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建