

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 16日

天气: 阴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 南京江北新区300MW热电联产项目1.5MW光伏项目.

监
理
工
作
情
况

检查现场与验收的质量, 质量一般.
对光伏支架300W光伏进行质量检查, 个别
区域内的支架, 电缆敷设, 及暗架不符合设计.
环告通知单, 进行整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 中
瑞
公
司

 光伏支架
 光伏组件.
其
它
事
项

本日现场监理人员

李金平

记录人:

李金平

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

