

监 理 日 记()

日期: 2018 年 3 月 10 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6-11℃

工程名称: 南京江北新区电子信息产业园一期安置房项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 E02 号楼弱电桥架安装, 发现 支撑基础支墩调整, 发现部分桥架连接处未符合要求, 桥架不规范, 要求施工单位重新桥架, 并整理并修 施人员做好桥架连接处接线(24mm²)处理。 无安全隐患。	
施 工 情 况	承包单位 南瑞电力设计 有限公司	施工内容及进度 施工作业, 桥架已安装连接处桥架 固定, 支墩调整到位(因大风, 部位支墩需 位)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 邵同有		
记录人: 邵同有		总监 (总监代表): 李修勇

江苏省建设厅监制

