

# 监 理 日 志 ( )

日期 2017 年 8 月 7 日

天气: 小雨转多云

星期: 三

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南京熊猫电子, 南京熊猫现代服务业研发总部项目

监 理 工 作 情 况

检查 E05 号楼顶层临时用电(空控), 临时水管(过路)须做防护措施(套管), 检查吊篮设备, (钢丝绳无卡扣, 缺陷)钢丝绳回度, 等. 并要求设置安全警示标志, 吊篮放下, 严禁乘人.

可控.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	南京德力设计有限公司	以计划提到场, 砂石, 水运到位, 临时用电, 水管, 已安装完毕, 开始 E05 楼顶层送料.

其 它 事 项

项目下午 3:30 到.

本日现场监理人员: 田国存

记录人: 田国存      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李得军

