

监 理 日 志 (常州运河)

日期: 2017 年 8 月 31 日

星期: 11

天气: 晴
气温: 23

工程名称: 南京信息工程大学现代服务去伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查组件、支架安装 E05组件中压块没有卡到位,通知现场负责人进行整改。 周例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 瑞 电 力 有 限 公 司	E03、E04 支架安装 E05组件安装和桥架搭接
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吴迪亮
记录人: 吴迪亮		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建