

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温:

工程名称: 南京熊猫电子 南京现代服务业研发及运营项目

监 理 工 作 情 况	巡视 E04、E03、E02 楼面支架安装。 验收进场架体两名,并指导.高空卸吊架。 控制架体处过宽规范深度(5cm)未达标设 设计深度.要求当日内返工。 各分项施工无安全隐患。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京瑞力设计有限公司	E04、E04、E03 E02 楼面支架安装。 验收两名架体位置。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田国权
----------	-----

记录人: 田国权	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军
----------	--------------------------

