

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

天气: 多云

星期: 2

气温: _____

工程名称: 南京德福电子南京德福现代服务业光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查 E04 号楼屋顶件管及情况。
检查 E01、E02 号楼面电缆桥架焊接、
防腐处理、初件线连接、并检查其它事项。
参加了已动电部关于国庆期间停电备用
发电机等安排。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京德福电子
有限公司

电缆桥架缺少部分未吊(如左)。
对桥架进行整改, 调整施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周国栋

记录人: 周国栋

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军

