

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 30 日

天气: 小中雨

星期: 六

气温: _____

工程名称: 南京德维电子 南京德维环境服务外包项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查 E02、E03、E04 号楼面。发现问题 ① 观察新架焊接不到位, 仍有漏焊, 毛刺, 要求整改。 ② 水泥支墩修复部分人员责任意识不强, 没有按 要求施工。建议施工负责人(土建)更换施工人员。 ③ 各分项施工无安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位 南瑞电力股 份有限公司	施工内容及进度 ①. E02、E03 号楼面新架焊接施工。 ②. E02、E03、E04 水泥支墩修复整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军



由 扫描全能王 扫描创建