

监 理 日 志 ()

日期: 2017年10月6日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务研发中心发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查 E01、E02 号 光伏组件连接, 电缆桥架敷设 1x6mm² 线未做防护处理, 要求加护。 巡查 E03 号楼屋顶光伏支架与坡顶修复整改, 部分坡顶, 气孔处理不到位, 要求重新修复。 直埋电缆井口, 经检查符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 南京电力设计有限公司	施工内容及进度 E01、E02 号 电缆敷设、直埋电缆井施工。
其 它 事 项	今日施工人数三十人。	
本日现场监理人员		田国友
记录人: 田国友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军



由 扫描全能王 扫描创建