

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 四

气温: _____

工程名称: 南京麒麟电子南京麒麟现代船舶建造及改造项目

监 理 工 作 情 况	巡查E03号楼电缆桥架盖板施工, 经检查部分盖板仍然未固定牢, 要求立即整改, 检查。 检测E03号楼强电柜柜内开口电压, 符合规定, 合格。 电缆井施工。 施工现场无安全隐患。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南京麒麟电子有限公司	E02、E03 电缆桥架盖板施工。 E03 号楼强电柜柜内开口电压检测, 合格。 电缆井施工。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田同权
----------	-----

记录人: 田同权	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军
----------	--------------------------

