

监 理 日 记()

日期: 2017年10月18日

天气: 多云

星期: 三

气温: _____

工程名称: 南京地铁10号线二期工程

监 理 工 作 情 况	检查E01号楼内防雷、接地电阻连接, 符合设计要求, 数据记录。 防雷整改(防端子到位) 经检查符合设计要求。 巡查E03、E02号楼内桥架下引固定支架焊接牢固, 符合技术要求, 差数整改, 符合设计要求。 无安全隐患。	
施 工 情 况	承包单位 南京地铁设计有限公司	施工内容及进度 E01号楼内防雷接地清理 E01号防雷接地补制防端子处理。 E03号楼内桥架下引安装、整改
其 它 事 项	电气、总包、监理方集中制作编写竣工验收资料	
本日现场监理人员: 田国栋		
记录人: 田国栋		总监(总监代表): 李锦军

江苏省建设厅监制

