

# 监 理 日 记 ( )


日期: 2017年 11月 5日

天气: 晴

星期: 日

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 南京熊猫电子南京熊猫理(水)务理(水)项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查屋面组件清洗管路安装, 防冻保温材料安装, 符合技术要求。</p> <p>巡视人字梯焊接, 切割, 拆除等。</p> <p>问题: 焊接部分有气孔, 未满焊, 要求: 复查, 进行补焊, 要对主刺, 锈迹打磨处理。</p>	
施 工 情 况	承包单位 南京熊猫电子设计有限公司	施工内容及进度 人字梯钢结构材料安装加工下料 屋面组件清洗管路安装等 共计2波次
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 田同有		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

