

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 10 日

星期: 五

天气: 晴

工程名称: 南京地铁5号线工程

监 理 工 作 情 况

新装E01-E03号楼2字梯钢柱接吊钩(前瓦立拉对接), 发现问题: ①安全警示牌未设置. ②预埋吊钩为H型钢底部对接过程中, 底部孔距过大. ③吊钩垂直度偏移10公分. 要求施工单位整改.

巡查1.5MW项目, 人员进场情况, 图纸与前期资料报审情况.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

南瑞电力设计有限公司

人字梯吊钩 H型钢组装

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 李维军

总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建