

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 27 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 15°

工程名称: 南京地铁 11 号线工程 11 标工程

监 理 工 作 情 况

一、燃汽轮机 WPP 子项目:

① 检查 E01-E03 号梯焊接, 组发施又, 焊接部检查到位, 存在: 漏焊 (要求漏焊), 渣破未清理等。

② 检查汽轮机 E04 号梯 (控制室) 起重桅杆 (图) 焊接, 存在: 漏焊。

二、燃汽轮机 WPP 子项目:

① 检查吊钩进行了处理, 无安全隐患。

② 检查 E01 进行了处理, ③ E01 号梯与 E04 号梯进行技术对接。

施 工 情 况

承包单位

南京地铁 11 号线工程 11 标工程

施工内容及进度

燃汽轮机, 起重桅杆, 起重桅杆 (E01)
燃汽轮机: 起重桅杆, 起重桅杆。
E01 号梯 E04 号梯, 电
气系统对接施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王同有

记录人:

王同有

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建