

监 理 日 记()

日期: 2017年12月18日

天气: 晴

星期: 一

气温: -4-6°

工程名称: 南京海防电子、南京德信现代船舶码头发电项目

监 理 工 作 情 况	巡检E07、E06、E04号楼面预埋线连接, 以及电 缆、通信线敷设, 符合设计和技术条款。 检查E01号楼面预埋件安装(完成), 发现问题: ①水面第一排预埋件支架横梁连接件螺栓未紧固。 ②预埋垫片未按图求材质(应为龙克昌材质) ③预埋垫圈、斜。 ④要求整改, 已通知制负责人	
施 工 情 况	承包单位 南瑞电力设计有限公司	施工内容及进度 恢复一、二次船电缆接驳工作。 E07-E04号楼面预埋线、电缆敷设。 E07号楼预埋件安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙同有		
记录人: 孙同有		总监(总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

