

监 理 日 志

工程名称: 南京地铁3号线一期工程

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	11-21℃
监理单位动态:	监理单位: 南京地铁工程监理单位	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工方: 南京地铁工程局有限公司				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	无				
检查发现的问题	在业主、监理单位检查中发现以下问题: ① 电缆桥架、桥架处吊钩未整改 ② 支墩外日光灯罩、桥架未清理 ③ 电缆桥架内布电线凌乱				
处理措施、意见、结果	要求: 限期(4月1日)之前全部整改完毕 与施工单位沟通, 进行处理 整改完成后, 监理单位现场验收				
协调内容或其他					
记录人	王同有	总监签阅	李维军		

