

监 理 日 志 (常州西药)

日期: 2017 年 8 月 29 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26

工程名称: 南京熊猫电子南京现代服务业科技大厦项目

监 理 工 作 情 况	巡查 E01、E05 楼 1. E01 楼支墩部分未振捣或漏振, 已通知现场施工负责人整改。 2. E05 楼支架安装, 在巡查时发现平弹型装反的现象, 已通知现场负责人检查整改 高压设备到货检查	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 京 计 划 有 限 公 司	E01 支墩浇筑 E05 支架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

