

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年12月18日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6-18℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>① 对28区电缆井同进行提前检查,要求汇流箱端接位要紧固到位,线型整齐,不得交叉,箱体防水泥封堵到位。</p> <p>② 对后期消缺进行跟踪检查,33区桩脚二次灌浆:要求浇灌前底部模板要牢固到位,根部泥土清理干净,否则不允许浇筑。</p> <p>③ 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,经发现有少数工人未佩戴好安全帽,口头提出后已佩戴齐全,要求运维单位尽快按消缺任务进行施工整改,对工人进行交底,对现场所有漏洞和需整改事情进行排出进度计划。</p> |                                                                                              |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施 工 单 位</p> <p>中 广<br/>核 西<br/>二 兴<br/>三 能</p>                                                                                                                                                                                      | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>① 33区桩脚二次灌浆共计12人。</p> <p>② 47区预制桩顶刷防腐漆。</p> <p>③ 46区组件接地线连接共计5人。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                        | <p>孙富斌、马俊、王磊</p>                                                                             |
| <p>记录人: 王磊</p>                         |                                                                                                                                                                                                                                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌</p>                                                              |