

监 理 日 志 ()

天气: 多云

气温: 10-24℃

日期: 2018 年 1 月 25 日

星期: 四

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区箱变、汇流箱消缺进行跟踪, 要求施工单位认真全面的排除现场问题. ② 下午6:00开压站停电进行调试实验, 对后台开关跳闸、SVG及变压器进行复试过流保护试验, 要求施工单位全面的检查调试. ③ 整理资料, 查看验收规范.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 核 二 三 广 西 兴 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 光伏区箱变、汇流箱调试通讯共4人. ② 开压站全面调试共4人.
其 它 事 项	本日现场监理人员 孙富斌, 王磊 记录人: 王磊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	