

监 理 日 志

工程名称: 固始县2016年村卫生室光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月12日 星期二	气候	晴	气温	5-22℃
监理单位动态:	整理资料、初检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	消项整改、初检				
施工机械动态:					
施工进度情况	江苏润源项目初检.				
检查发现的问题	对江苏润源环保科技有限公司项目进行初检 今日初检项目为 街道村材料村、石梁村、董庄村。 存在问题: 部分电表柱生锈、部分接地未防腐。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李 强	总监签阅	李 强		