

监 理 日 志

工程名称: 固始县2016年农村饮水安全项目

日期:	2017年9月17日 星期日	气候:	晴	气温:	4-24℃
监理单位动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	整理款项				
施工机械动态:					
施工进度情况	项目整理				
检查发现的问题	巡视工地 (杨家湾村) 发现问题: 1. 接水不进3面水 2. 部分虫鼠检查材料生锈 3. 出水记录表乱 4. 室内阀门口封堵不到位				
处理措施、意见、结果	处理措施: 发监理通知单要求整改 请回通知单 WCFP-TZ-015				
协调内容或其他					
记录人	陈利	总监签阅	李维军		